

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door:

Uitgevoerd voor:

Locatie: APELDOORN

Afdeling: SILO SERVICE

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer: 2376	Getest door: admin
Omschrijving: piCCOLO	Testinstrument: SafetyPAT 3140 17K-0790
Merk: m-tec	Testcodes:
Type: 2370	Testdatum: 4-11-2024
Serienummer:	Volgende testdatum: 4-11-2025

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Hijsogen			Goed
laswerk			Fout
Rubbersdeksel			Goed

Notities:

Eindresultaat: Fout

Handtekening:

Printdatum:4-11-2024

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door:

Uitgevoerd voor:

Locatie: APELDOORN

Afdeling: SILO SERVICE

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer: MM1151 **Getest door:** admin
Omschrijving: MOTER **Testinstrument:** SafetyPAT 3140 17K-0790
Merk: JBL **Testcodes:**
Type: 3 KW **Testdatum:** 18-7-2024
Serienummer: **Volgende testdatum:** 18-7-2025

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Weerstand Beschermingsleiding	0.08	Ohm	Goed
Isolatie spanning	500	V	Informatie
Isolatie weerstand	> 19.99	MOhm	Goed

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:4-11-2024

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door:

Uitgevoerd voor:

Locatie: APELDOORN

Afdeling: SILO SERVICE

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer: mm2346 **Getest door:** admin
Omschrijving: HAAKSE MOTOR **Testinstrument:** SafetyPAT 3140 17K-0790
Merk: TEBUVO **Testcodes:**
Type: 1.5 kw **Testdatum:** 4-11-2024
Serienummer: picollo 2376 **Volgende testdatum:** 4-11-2025

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Weerstand Beschermingsleiding	0.03	Ohm	Goed
Isolatie spanning	500	V	Informatie
Isolatie weerstand	> 19.99	MOhm	Goed

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:4-11-2024

Test Certificaat



Keuringen uitgevoerd door:

Uitgevoerd voor:

Locatie: APELDOORN

Afdeling: SILO SERVICE

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/ NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen

Object & Test details

Objectnummer: mt2688	Getest door: admin
Omschrijving: triller	Testinstrument: SafetyPAT 3140 17K-0790
Merk: M tec	Testcodes:
Type: 380 v	Testdatum: 4-11-2024
Serienummer: 2376	Volgende testdatum: 4-11-2025

Test	Resultaat	Eenheid	Status
Behuizing			Goed
Kabels/Snoeren			Goed
Beschermingen			Goed
Weerstand Beschermingsleiding	0.24	Ohm	Goed
Isolatie spanning	500	V	Informatie
Isolatie weerstand	> 19.99	MOhm	Goed

Notities:

Eindresultaat: Goed

Handtekening:

Printdatum:4-11-2024